

Barrierefreies Eventmanagement

Checkliste für Veranstaltungen

Informationsmaterialien

	ja	nein
Gibt es ein Infoblatt in Braille-Version?	0	0
Gibt es ein Infoblatt in Großdruckversion (mind. Schriftgröße 26 Punkt)?	0	0
Sind die Informationen leicht verständlich formuliert?	0	0
Ist die Website barrierefrei?	0	0
Werden gut lesbare Schriften verwendet?	0	0
Werden ausreichende Kontraste berücksichtigt?	0	0
Werden Rot-Grün-Kombinationen vermieden?	0	0

Übersichtsplan mit Angaben über:

Behindertenparkplätze?	0	0
Haltestellen?	0	0
Info-Terminals?	0	0
Barrierefreie WC-Anlagen?	0	0
Aufzüge?	0	0
Ruheräume?	0	0
Barrierefreie Fluchtwege?	0	0
Räume mit Induktions-, Infrarot- oder Funk-Höranlage?	0	0
Stellplätze für Menschen im Rollstuhl?	0	0

Verkehr

Sind die Veranstaltungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar?	0	0
Gibt es genügend Behindertenparkplätze in Veranstaltungsnähe?	0	0
Gibt es ein Abholservice?	0	0

Bauliche Zugänglichkeit

Eingänge

Sind die Eingänge stufenlos erreichbar?	0	0
Sind Rampen nicht steiler als 6 %?	0	0
Sind die Türen leicht zu öffnen?.....	0	0
Sind Türschwellen nicht höher als 3 cm?.....	0	0
Sind die Türen breit genug (mind. 80 cm)?	0	0
Sind Glastüren farblich markiert?	0	0
Ist ausreichend Wenderadius (150 cm) für das Öffnen der Tür gegeben?	0	0

Gänge

Sind Gänge frei von Hindernissen und ausreichend breit (mind. 120 cm)?	0	0
Sind bei langen Gängen Handläufe und Ruheplätze vorhanden?	0	0

Aufzüge

Sind Aufzugskabinen mind. 110 cm breit und 140 cm lang?	0	0
Sind die Bedienelemente in Greifhöhe (85 – 110 cm) angeordnet?	0	0
Sind die Bedien- und Informationselemente taktil erkennbar?	0	0

- Sind Stockwerksanzeigen gut erkennbar? 0 0
 Gibt es akustische (Sprachausgabe) und optische Stockwerksanzeige? 0 0
 Gibt es optische Warnhinweise? 0 0

Stiegen

- Sind die Stufen nicht höher als 16 cm und die Trittfläche mind. 30 cm tief? 0 0
 Sind die Stufenprofile voll ausgeführt? 0 0
 Sind beidseitig Handläufe mit gut greifbarem Profil vorhanden? 0 0
 Geht der Handlauf 40 cm über die letzte Stufe hinaus? 0 0
 Ist die erste und letzte Stufe farblich kontrastierend markiert? 0 0

Leitsysteme

- Gibt es akustische, taktile und optische Leitsysteme? 0 0
 Ist barrierefreie Infrastruktur mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet?.. 0 0
 Sind Informationsschilder gut lesbar?..... 0 0

Barrierefreie WC-Anlagen

- Ist der WC-Raum ausreichend groß (Wenderadius 150 cm)? 0 0
 Schlägt die WC-Türe nach außen auf? 0 0
 Ist die WC-Sitzhöhe 46 -48 cm? 0 0
 Sind Haltegriffe montiert (Winkelgriffe, Klappstützgriff - Höhe 75 cm)? 0 0
 Ist das Waschbecken unterfahrbar und eine Ablagefläche vorhanden? 0 0
 Ist der Spiegel für im Rollstuhl sitzende Personen benutzbar? 0 0
 Sind bei Veranstaltungen im Freien barrierefreie WCs vorhanden? 0 0

Infopulte und Kassen

- Erlaubt die Höhe einen guten Blickkontakt zu RollstuhlfahrerInnen? 0 0
 Gibt es eine unterfahrbare Schreib- und Ablagefläche? 0 0
 Sind Bankomatkassen barrierefrei bedienbar? 0 0
 Sind INFO-Displays lesbar? 0 0

Beleuchtung und Lichteffekte

- Ist ausreichend und blendfreie Beleuchtung vorhanden? 0 0
 Wird über den Einsatz von Laserlicht und Lichteffekten informiert? 0 0

Rollstuhlplätze

- Sind die Rollstuhlplätze eben und bieten eine gute Sicht zur Bühne? 0 0
 Gibt es bei Stehveranstaltungen für RollstuhlfahrerInnen ein Podest? 0 0

Gebärdensprachdolmetsch

- Steht Gebärdensprachdolmetsch auf Wunsch zur Verfügung? 0 0
 Gibt es für hörbehinderte Personen Kontaktmöglichkeiten wie Fax oder SMS?.. 0 0

Höranlagen

- Sind Induktive Höranlagen in Betrieb und gekennzeichnet? 0 0
 Sind mobile Höranlagen vorhanden (z.B. Funk oder Infrarot)? 0 0

Assistenzhunde

- Ist die Mitnahme von Begleit- und Blindenführhunden erlaubt? 0 0

Ausstellungsdesign

Sind Vitrinen für Kinder, kleinwüchsige Menschen und Menschen im Rollstuhl einsehbar?	0	0
Sind die Bedienelemente in Greifhöhe (85 cm – 110 cm)?	0	0
Ist die Ausstellungsbeschriftung ausreichend groß und kontrastreich?	0	0
Sind Infoterminals von allen Personengruppen benutzbar?	0	0
Gibt es tastbare Reliefbilder, Modelle oder Ausstellungsobjekte?	0	0
Gibt es die Möglichkeit von „Touch Tours“?	0	0
Gibt es akustische Informationen wie Audioguides oder CDs?	0	0
Gibt es Führungen für Menschen mit Lernbehinderungen?	0	0
Gibt es Führungen bei denen mobile Höranlagen verwendet werden?.....	0	0
Gibt es Führungen und/ oder Videoguides in Gebärdensprache?	0	0
Gibt es Untertitelung von Videos, Computeranimationen, etc.?	0	0
Sind Objekte im öffentlichen Raum barrierefrei zugänglich?	0	0

Zusammenstellung: Oskar Kalamidas/Kornelia Götzinger